

## Výsledky laboratorních analýz LZ Čáslav

Datum odběru:

25.1.2019

Lokalita	Objekt	Uhlovodíky C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> mg/l
Domovní studny	č.p. 297	<0,05
Domovní studny	č.p. 253	<0,05
Domovní studny	č.p. 284	<0,05
Domovní studny	č.p. 5	<0,05
Domovní studny	č.p. 260	<0,05
Domovní studny	č.p. 209	<0,05
Domovní studny	č.p. 251	<0,05
Domovní studny	č.p. 247	<0,05
Domovní studny	č.p. 96	<0,05
Domovní studny	č.p. 132	<0,05

## Výsledky laboratorních analýz LZ Čáslav

Datum odběru:

25.1.2019

Objekt	Benzen µg/l	Toluen µg/l	Ethylbenzen µg/l	Xyleny µg/l
č.p. 297	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
č.p. 253	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
č.p. 284	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
č.p. 5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5

**Výsledky laboratorních analýz LZ Čáslav**

Datum odběru: 25.1.2019

Objekt	PCE µg/l	TCE µg/l	1,2-cis-DCE µg/l	1,2-trans-DCE µg/l	1,2-dichlorethan µg/l	tetrachlormethan µg/l	chloroform µg/l	1,1,-dichlorethen µg/l
č.p. 96	566	12,8	<0,1	<0,1	<1	<1	<0,5	<0,1
č.p. 161	5,3	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<1	<0,5	<0,1
č.p.247	23,8	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<1	3,2	<0,1
č.p. 277	647	12,9	<0,1	<0,1	<1	<1	<0,5	<0,1
č.p. 284	20,8	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<1	<0,5	<0,1
č.p. 132	10	0,7	<0,1	<0,1	<1	<1	3,5	<0,1
č.p. 276	1200	13	<0,1	<0,1	<1	<1	<0,5	<0,1

## Výsledky laboratorních analýz LZ Čáslav

Datum odběru: 25.1.2019

Objekt	sírany mg/l	dusičnany mg/l	dusitany mg/l	amonné ionty mg/l	Fe <sup>2+</sup> mg/l	Fe <sup>3+</sup> mg/l	Fe mg/l	Mn mg/l
č.p. 96	120	43,8	<0,1	<0,1	<0,02	<0,01	<0,01	<0,0005
č.p. 161	23,8	46,8	<0,1	<0,1	<0,02	<0,02	0,018	<0,0005
č.p.247	61,4	37	<0,1	<0,1	<0,02	0,06	0,06	<0,0005
č.p. 277	142	47,2	<0,1	<0,1	<0,02	<0,01	<0,01	<0,0005
č.p. 284	92,2	45,5	<0,1	<0,1	<0,02	<0,02	<0,01	<0,0005
č.p. 132	119	106	<0,1	<0,1	<0,02	<0,02	<0,01	<0,0005
č.p. 276	134	44,1	<0,1	<0,1	<0,02	0,026	0,026	<0,0005

Výsledky laboratorních analýz LZ Čáslav

Datum odběru: 25.1.2019

Objekt	ZNK-8,3 mmol/l	KNK-4,5 mg/l	fosforečnany mg/l	CHSK <sub>Cr</sub> mg/l	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	CO <sub>2</sub> volný mg/l	Fe mg/l	Ca mg/l	Mg mg/l	K mg/l	Na mg/l
č.p. 96	1,98	9,2	<0,2	<4	564	87	<0,01	174,6	21,8	1,6	17,8
č.p. 161	1,19	8,8	<0,2	<4	538	52,2	0,018	137,4	22,8	34,1	50,7
č.p.247	1,48	8,1	<0,2	<4	493	65,2	0,06	145,8	14,3	2,86	16,1
č.p. 277	1,93	9,1	<0,2	<4	557	84,8	<0,01	181,5	28,5	2,05	18,6
č.p. 284	1,73	9	<0,2	<4	55,1	76,1	<0,01	177,9	24,3	2,03	12,8
č.p. 132	1,98	8,1	<0,2	15	493	87	<0,01	142,9	20,8	111,4	38
č.p. 276	2,22	9,5	<0,2	<4	577	97,8	0,026	112	24,1	3,75	16,4